



Poziom porównawczy 186,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	194,25	192,05	2,20	20,00	166,58	S7
Rzędna dna kanału	194,35	192,15			172,19	S8
Zagłębienie dna kanału [m]			2,20		186,58	S9
Odległości [m]	20,00	20,00	2,20	20,00	194,62	S10
Średnice, materiał	PVC-U SDR34 200x5,9	PVC-U SDR34 200x5,9	PVC-U SDR34 200x5,9	PVC-U SDR34 200x5,9	206,58	S11
Długość trasy [m]	166,58	172,19	186,58	194,62	206,58	S12
	17,2 %	1,7 %	2,0 %	1,7 %	216,90	S13
					226,58	S14
					239,21	
					246,58	
					261,60	
					266,58	
					283,91	
					286,58	
					306,05	
					314,80	

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ odc. S7-S14			
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI			
Lokalizacja:	TURÓW, GMINA WIELUŃ		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo - Projektowe "AKTE" WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18		
Asystent projektanta:	Podpis:	Skala	
mgr inż. JUSTYNA ROGACKA		1:100/1000	
Projektant:	Podpis:	Data	
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02		10.2014r.	
Sprawdzający:	Podpis:	Nr rys.	
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 22374/Lw ŁOD/IS/3054/03		5.3	