

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
98-300 WIELUŃ, ul. Zamenhofska 17
tel. 043/843 31 15, 843 31 16, fax 843 42 17
Regon 730034235, NIP 832-000-35-82
Nr KRS 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
kapitał zakładowy: 12,847,000zł

Wieluń, 16.08.2010 r.

NW – 157/7/ 995/2004

Eko –System
Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne
Obiektów Ekologii i Inżynierii Sanitarnej
Ul. Rumińskiego 3
62 – 800 Kalisz

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości
Nowy Świat i Rychłowice gm. Wieluń**

Kanalizacja sanitarna

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidzieć do ostatniej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej w ulicy Sadowej- Częstochowska w Wieluniu.
2. Przepompownie P1 projektować po wschodniej stronie drogi krajowej w terenie wydzielonym jako tłocznie, natomiast P2 i P3 projektować w pasach drogowych dróg gminnych.
3. Rurociągi tłoczne projektować z PEHD zgrzewanych mufami elektrooporowymi o średnicach nie mniejszych od Ø 90 mm.
4. Zarówno przepompownie jak i tłocznie wyposażać w sprężarki do wentylowania rurociągów tłocznych, tak by nie dopuścić do zagniwania ścieków i nieprzyjemnych zapachów.
5. Tłocznie i przepompownie wyposażać w sygnalizację alarmową i przekaźniki modemów GPS.
6. Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze niż 1,0 % a w miejscach gdzie jest to możliwe spadki projektować większe.
7. Studnie rewizyjne na ciągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy projektować naprzemiennie tj. studnia betonowa Ø 1200mm a następna Ø 425 mm PCV
8. Przejęcia pod drogami krajowymi , powiatowymi, gminnymi projektować w stalowych rurach osłonowych.
9. Przykanaliki do rurociągu głównego projektować na studzienki rewizyjne.

P.P. - R.O.E.I.L.S.
w Kaliszu
potwierdzam zgodność z oryginałem
[Podpis]

10. Po wejściu z przyłączem na teren każdej posesji należy projektować studzienkę rewizyjną – przelotową nie mniejszą od \varnothing 315 mm w odległości nie większej od 5,00 mb od granicy działki z ulicą.
11. Zabrania się adoptowania starych zbiorników gromadzących ścieki na studzienki rewizyjne.
12. Lokalizację studzienek rewizyjnych w działkach projektant uzgodni indywidualnie z właścicielami posesji.

Zabrania się wprowadzania wód odpadowych do kanalizacji sanitarnej. Projektant po sporządzeniu dokumentacji technicznej przedłoży w/w dokumenty do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 7%

MISTRZ UJEC WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr Paweł Misiak

ERO-SYSTEM

P.P. R.O.E.I.I.S.

ul. Kaliszu

świadczam zgodność z oryginałem

[Signature]