



### Uwagi:

Rurę na istniejącym kablu umieścić pod wjazdem wykonując wykop otwarty przed wykonaniem docelowej podbudowy wjazdu na posesję.

P.H.U. "MADA" ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		Nazwa rysunku	Zabezpieczenie istniejącego kabla nn						
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierocińskiej w Wieluniu wraz z budową zjazdów i oświetlenia ulicznego	Funkcja	Imię i nazwisko		Podpis				
		Projektant	mgr inż. Michał Kiczka Nr upr.: LOD/2086/PWOWE/13 Izba: ŁOD/IE/9929/13						
Inwestor	Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	Sprawdzający	mgr inż. Maciej Wojterski Nr upr.: 204/74 Łw Izba: ŁOD/IE/2148/02						
Lokalizacja inwestycji	dr. gminna nr 117529E - ul. Kierocińskiej w Wieluniu, dz. nr ewid. 152, 161/2 - OBRĘB nr 12 Wieluń	Skala	-/-	Data	10.2013	Nr rysunku	E6	Strona	E / 13