WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

## WIDOK Z GÓRY




## PRZEKROJ PODŁUŻNY




## RZUT PONIŻEJ SIEDZISK




## DETAL MOCOWANIA DO FUNDAMENTU
skala 1:10




## PRZEKRÓJ POPRZECZNY




**Konstrukcja stalowa spawana z elementow według specyfikacji i rysunku. Spoiny pachwinowe.**
**Kształtowniki zamknięte kwadratowe zaślepić na końcach blachami gr. 5 mm o kształcie przekroju kształtownika.**
**Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji u producenta poprzez ocynkowanie metodą ogniową oraz malowanie proszkowe farbą w kolorze RAL 7042.**
**Fundamenty betonowe, wylewane z B 20**
**wymiary: 300x420x750mm izolowane bitizolem na podsypce z chudego betonu gr. 10cm.**
**Podczas wykonywania fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg istniejących instalacji: wodociągowej i telefonicznej**
**Po wylaniu fundamentów konstrukcję wypoziomować za pomocą klinów oraz wykonać stosowne nadlewki (patrz detal mocowania do fundamentu)**
**Mocowanie do fundamentów 2 kotwami rozporowymi Ø12mm na każdy płaskownik (razem szt. 10).**
**Otwory Ø12 w płaskownikach w/g rysunku.**
**Kotwy zabezpieczyć przed odkręceniem poprzez przyspawanie.**
**Siedziska plastikowe (szt. 12) przykręcane do konstrukcji stalowej 2 śrubami Ø 6mm (razem szt. 24). Odległości miedzy siedziskami 500mm w osiach.**

**SPECYFIKACJA ELEMENTÓW STALOWYCH**

**A** kształtownik stal. zamknięty 40x40x4mm dług. 6040mm (szt. 3)
**B** kształtownik stal. zamknięty 40x40x4mm dług. 380mm (szt. 5)
**C** kształtownik stal. zamknięty 40x40x4mm dług. 334mm (szt. 10)
**D** płaskownik stal. 60x6mm dług. 400mm (szt. 5)
**E** zaślepka stal. 32x32x5mm (szt. 16)


STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Maciej KIRPSZA

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000


Branża
**ARCHITEKTURA**

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Temat
**PROJEKT ODBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SIEDZISK**
**PRZY BOISKU PIŁKARSKIM**
**GMINA WIELUŃ**
**WIEŚ STARZENICE**

Zawiera
**MODUŁ 12 SIEDZISK PLASTIKOWYCH**
**WYTYCZNE ARCH. DO PROJ. KONSTRUKCJI**

| Skala | Data | Nr. Rys. | Rew. |
|---|---|---|---|
| 1:25 | 03/2006 | POS-STA-3 | 00 |