

uzbrojenia toru

Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego

(Wyszczególnienie uzgodnianej sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione użytkowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powyższa przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.


W razie możliwości realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów wykonawczych właściwemu organowi administracji techniczno-budowlanej.

W przypadku uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Z up. Starosty
Waldemar Pecherz
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

techn. elektr. ZDZISŁAW PRĘŚ
upr. projekt. nr 443/84
z § 2 ust. 2 pkt. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit d
rozp. M. THOS z dn. 20.II.1975r.
(Dz.U. Nr 8, poz. 46)



OSWIECLENIE ULICZNE
WIELUŃ UL. BARANOWSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY

techn. elektr. ZDZISŁAW PRÉS
por. projekt. nr 443/84
z 12 ust. 2 pkt. 2 i § 43 ust. 1 pkt. 4 lit d
rozp. MGR/OS z dn. 28.11.1975r.
(Dz. U. Nr 8, poz. 46)

HOT/...374...../2006

Amica

**Usługi Projektowe
W Zakresie Robót Elektrycznych
Zdzisław Preś
Pl. Legionów 7
98-300 Wieluń**

Wronki, 02 listopada 2006

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2006 dotyczące oświetlenia ulicy Wł. Broniewskiego w Wieluniu informujemy, że wyrażamy zgodę na montaż złącza kablowego ZKP 1L+TOU na zewnątrz stacji transformatorowej, oraz wyprowadzenie obwodów kablowych dla potrzeb zasilania tego złącza i słupa linii oświetleniowej na działkach nr 69/7 i 69/8.

Z poważaniem

Piotr Kesy

Dyrektor Obsługi Technicznej

techn. elektr. ZDZISŁAW PREŚ
wpr. projekt. nr 432/81
z § 2 ust. 2 pkt. 2 i § 13 pkt. 1 pkt. 4 lit. d
rozp. MCTIOŚ z dn. 20.II.1975r.
(Dz.U. Nr 8, poz. 46)

Amica Wronki S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. +48 67 25 46 100, fax +48 67 25 40 320

KRS 17514 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Prezes Zarządu – Jacek Rutkowski
Wiceprezesi Zarządu – Andrzej Kadziński, Michał Nawrocki
Członkowie Zarządu – Bogdan Gleinert, Dariusz Szczypiński
www.amica.com.pl