

8. Projektowane przepompownie wyposażać w hermetyczne zamknięcia, zamontować pompy z rozdrabniaczem.
9. Każda przepompownia winna być odpowiednio oznakowana w terenie tabliczką informacyjną.

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci „uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przyłącza jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wieluń.

Po wykonaniu w/w przyłączy do nieruchomości właściciele posesji są zobowiązani wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków .

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której wyżej mowa odprowadza ścieki podlega karze grzywny.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 7%.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH
W ZAKŁADZIE WOD.-KAN.

mgr Paweł Misiak

- b) przejścia pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o dł. min. 12 m, komory przewiertowe przewidzieć poza pasem drogowym;
- c) podziemna budowla przebiegająca pod drogą powinna być usytuowana na takiej głębokości, aby nie zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi. Powinna być usytuowana w taki sposób, aby nie ograniczała przebudowy albo remontu drogi. W przypadku przebudowy drogi właściciel urządzenia zobowiązuje się do przełożenia na koszt własny;
- d) w przejściach pod rowem przyłącza do kanalizacji sanitarnej umieścić min. 0,5 m pod dnem rowu;
- e) w razie uszkodzenia pasa drogowego przywrócić do stanu pierwotnego;
- f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
- g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci;
- h) wykonać inwentaryzację powykonawczą umieszczonego urządzenia w pasie drogowym.

Infrastruktura techniczna – zgodnie z warunkami technicznymi.

- 6) ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.
- realizacja w/w inwestycji nie może pozbawiać dostępu do drogi publicznej nieruchomości sąsiednich.
 - inwestycja nie może utrudniać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności.
 - inwestycja nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
 - inwestycja nie może powodować uciążliwości w zakresie hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania.
 - inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Po wszczęciu postępowania w sprawie, uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono. Istniejące uwarunkowania terenu i wymogi przepisów szczególnych, pozwalają po przeprowadzonej analizie na ustalenie powyższych warunków inwestycji celu publicznego.

Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

mgr inż. **Janusz Pamiuła**
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzenną i Rolnictwa