

Zestawienie montażowe linii nn

PB budowy linii oświetlenia ulicznego w Wieluniu ul. Krasińskiego gm. Wieluń,

zestawienie materiałów		j. miary				
Nr słupa			proj.S1	proj.S2	proj.S3	proj.S4
Typ słupa			RK-10/ŻN	N-10,5/4,3	K-10,5/4,3c	EOC-10,5/2,5
	RAZEM					
Długość przęsła		m		27,66	31,34	
przewód AsXSn 2x25	64	mb				
żerdź EOC-10,5/2,5	1	szt				1
żerdź E10,5/4,3	1	szt		1		
żerdź Ek-10,5/4,3c	1	szt			1	
beton B15	0,62	m3		0,31	0,31	
plyta stopowa-trylinka	2	szt		1	1	
śruba hakowa kompletna M16x240 SOT 21.116	3	szt	1	1	1	
uchwyt odciągowy SO 80.2259	2	szt	1		1	
uchwyt narożny z wkładką SO 130	1	szt		1		
uchwyt do rur, kabli i przewodów SO 79,5	1	szt			1	
taśma stalowa nierdzewna 20x0,4	7,1	m			7,1	
klamerka COT 36	1	szt			1	
osłonka końca przewodu PK 99.025	4	szt	2		2	
oprawa oświetleniowa SGS 104/100W	2	szt			1	1
źródło światła SON T Plus 70 W	2	szt			1	1
wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-6(500x1000-10°)	1	szt			1	
wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego WR-1(500x330-15°)	1					1
konstrukcja KW-1	2	szt		1	1	
złącze słupowe TB-1	1	szt				1
gniazdo bezpiecznikowe słupowe BNO-02	2	szt		1	1	
bezpiecznik topikowy zwłocznym Bi-Wtz 4A	3	szt		1	1	1
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 21.1	4	szt		2	2	
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 16.24	2	szt			2	
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 9.21	2	szt	2			
zacisk tulejowy ZUP-5	2	szt		1	1	

przewód YDY 3x2,5 mm ²	26	m		7	7	12
koszulka igielitowa Ø10	0,6	m		0,3	0,3	
końcówka kablowa (N+PE) KO2,5/10	4	szt		2	2	
opaska TKUV20/5	2	szt		1	1	
izolowany ogranicznik przepięć BOPi 0,5/5kA	1	szt			1	
zacisk odgałęźny przebijający izolację OZPI-1	1	szt			1	
przewód AL25	3	mb			3	
opaska C 4 22	3	szt			3	
zacisk tulejowy ZUP-5	8	szt			8	
śruba oc z nakr. podkł. okr. i spręż.M 10x25	12	szt			12	
plaskownik ocynkowany 20x4 mm	13	mb			13	
uziom wbijany Ø 18x1500	1	szt			1	
uziom przedłużka Ø 18x1500	6	szt			6	