

Zestawienie montażowe linii nn

PB budowy linii oświetlenia ulicznego w Wieluniu ul. Krótka gm. Wieluń,

zestawienie materiałów	RAZEM	j. miary		
Nr słupa			istn.S1	proj.S2
Typ słupa			RK12/ŻN	K-10,5/4,3
Długość przęsła		m		42,5
przewód AsXSn 2x25	47	mb		
żerdź E10,5/4,3	1	szt		1
beton B15	0,31	m3		0,31
płyta stopowa-trylinka	2	szt		1
śruba hakowa kompletna M16x240 SOT 21.116	2	szt	1	1
uchwyt przelotowy SO 140	0	szt		
uchwyt odciągowy SO 80.2259	2	szt	1	1
uchwyt do rur, kabli i przewodów SO 79,5	1	szt		1
taśma stalowa nierdzewna 20x0,4	0,9	m		0,9
klamerka COT 36	1	szt		1
osłonka końca przewodu PK 99.025	4	szt	2	2
oprawa oświetleniowa SGS 103/70W	1	szt		1
źródło światła SON T Plus 70 W	1	szt		1
wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-6(1300x1000-15)	1	szt		1
konstrukcja KW-1	1	szt		1
uchwyt UW	0	szt		
gniazdo bezpiecznikowe słupowe BNO-02	1	szt		1
bezpiecznik topikowy zwłocznym Bi-Wtz 4A	1	szt		1
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 21.1	2	szt		2
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 9.21	2	szt	2	
zacisk tulejowy ZUP-5	1	szt		1
przewód YDY 3x2,5 mm2	7	m		7
koszulka igielitowa Ø10	0,3	m		0,3
końcówka kablowa (N+PE) KO2,5/10	2	szt		2
opaska TKUV20/5	1	szt		1

izolowany ogranicznik przepięć BOPi 0,5/5kA	1	szt		1
zacisk odgałęźny przebijający izolację OZPI-1	1	szt		1
przewód AL25	3	mb		3
opaska C 4 22	3	szt		3
zacisk tulejowy ZUP-5	8	szt		8
śruba oc z nakr. podkł. okr. i spręż.M 10x25	12	szt		12
plaskownik ocynkowany 20x4 mm	13	mb		13
uziom wbijany Ø 18x1500	1	szt		1
uziom przedłużka Ø 18x1500	6	szt		6