

1. Klimatyzator - 8,80kW  
2. kocioł CO -gazowy pompy obieg - 0,3kW  
3. istniejąca syrena - strażacka -4,5kW  
4. lodówki 2 x 200W  
5. 2 szt komputery- 2x0,3kW  
6. 3 szt czajniki elektr.- 3 x 2,0kW  
7. wentylator dachowy 7x 0,14kW  
8. wentylator dachowy 1x 0,7kW  
9. mikrofała - 0,9kW  
10. zmywarka naczyń -- 2,90kW  
11.wentylator okapu - 0,06W  
12. żaluzje 10 x 80W  
13. zestaw grający i kolumny-scena - 2,5kW  
14. drobne urządzenia przenośne - 1,5kW  
15. zestaw komputerowy 2 x0,3kW  
16. centala nawiewu 0,30kW  
17. wentylator dachowy 0,07kW

	Wyłącznik jednobiegunowy IP20
	Wyłącznik jednobiegunowy IP44
	Wyłącznik świecznikowy IP20
	Wyłącznik świecznikowy IP44
	Wyłącznik schodowy IP20
	Przycisk "dzwonek" IP44
	Wypust dla wentylatora wywiewu -zał. wyłącznik św.
	Tablica wyłącznika głównego
	Tablica zabezpieczeń głównych OSP
	Tablica podlicznika OSP
	Wyłącznik ppożarowy - główny
	Sterownice syreny alarmowej
	Sterownice oświetlenia rampy
	Tablica zabezpieczeń garaży-kotłownia
	Tablica telefoniczno-komputerowa

UWAGA: W pom. 1/9; 1/11; 1/13; 1/15;  
wentylatory kanałowe załączane wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu.

