



1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2010
2. Podbudowa zasadnicza z BA (AC22P) gr. 7 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stob.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
6. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
7. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
11. Krawężnik bet. nojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
12. Geowłókna separacyjno-filtacyjne
13. Rura drenarska PVC ø113mm (m100) z filtrem z włókna syntetycznego
14. Warstwa żwiru 8-16mm
15. Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-20mm grubości 10cm
16. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
17. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA: poszerzenia jezdni ulicy oraz spadek poprzeczny jezdni na łukach o wartościach z P.Z.T. (wartości rzędnych wysokościowych podano dla wielkości pokazanych na rysunku)

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń	tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: DROGOWA	
Adres inwestycji		ul. Długa, ul. Ogrodowa, Ruda gm. Wieluń	
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej-ul. Ogrodowa, ul. Długa w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem	
Inwestor		Gmina Wieluń, pl. Kazińca Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba LOD/BD/8425/08	
Sprawdzający Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba LOD/BD/8424/08	
Opracował:		mgr inż. Aleksandra Gargol-Marciniak	
Skala	1:50	Data opracowania	10.2014
		Nr rysunku	D2/2