

Wyniki - Zestawienie przegród

| Symbol | Opis | U | Φ_T | Φ_{Tot} |
|--------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| | | $W/m^2 \cdot K$ | W | W |
| D | Dach 24,2 cm | 0,533 | 1198 | |
| DW. | Drzwi wewnętrzne | 1,600 | 0 | |
| DZ.S | Drzwi zewnętrzne | 2,500 | | |
| DZ.N | Drzwi zewnętrzne | 1,600 | 511 | |
| OZ.S | Okno zewnętrzne | 2,500 | | |
| OZ.N | Okno zewnętrzne | 2,500 | 16269 | |
| STR.D | Strop ciepło do dołu 24,2 cm | 0,479 | 2693 | |
| STR.G | Strop ciepło do góry 24,2 cm | 0,513 | 7098 | |
| STR.Z | Strop zewnętrzny 24,2 cm | 0,511 | 1067 | |
| SW.70 | Ściana wewnętrzna 70,0 cm | 0,862 | 1262 | |
| SW.60 | Ściana wewnętrzna 60,0 cm | 0,971 | 1251 | |
| SW.47 | Ściana wewnętrzna 47,0 cm | 1,161 | 3030 | |
| SW.10 | Ściana wewnętrzna 73,0 cm | 0,834 | 0 | |
| SZ.70 | Ściana zewnętrzna 70,0 cm | 0,934 | 13109 | |
| SZ.60 | Ściana zewnętrzna 60,0 cm | 1,064 | 12560 | |
| SZ.47 | Ściana zewnętrzna 47,0 cm | 1,296 | 21689 | |

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

| Symbol | Opis | $\theta_{int,H}$ | A | V | Φ_{HL} |
|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | °C | m ² | m ³ | W |
| 1 | Sklep spożywczy | 20,0 | 26,40 | 92,4 | 4148 |
| 2 | Zaplecze | 20,0 | 23,50 | 82,3 | 3641 |
| 3 | Sanitariaty | 20,0 | 2,30 | 8,0 | 214 |
| 4 | Klatka schodowa | 8,0 | 15,60 | 54,6 | 1150 |
| 5 | Sklep obuwniczy | 20,0 | 104,50 | 365,8 | 9119 |
| 6 | Zaplecze | 20,0 | 12,30 | 43,1 | 1093 |
| 7 | Sanitariaty | 20,0 | 1,60 | 5,6 | 312 |
| 8 | Magazynek | 16,0 | 2,40 | 8,4 | 326 |
| 9 | Pasmanteria | 20,0 | 19,30 | 67,6 | 3112 |
| 10 | Komunikacja | 16,0 | 4,10 | 14,3 | 667 |
| 11 | Sanitariaty | 20,0 | 3,20 | 11,2 | 522 |
| 12 | Klatka schodowa | 8,0 | 13,20 | 46,2 | 348 |
| 13 | Korytarz | 16,0 | 10,50 | 36,8 | 798 |
| 14 | Pokój | 20,0 | 20,10 | 70,4 | 1857 |
| 15 | Pokój | 20,0 | 10,00 | 35,0 | 691 |
| 16 | Łazienka | 24,0 | 3,12 | 10,9 | 586 |
| 17 | Pokój | 20,0 | 9,50 | 33,3 | 652 |
| 18 | WC | 20,0 | 2,27 | 7,9 | 685 |
| 19 | Lombard | 20,0 | 19,30 | 67,6 | 2312 |
| 101 | Klatka schodowa | 8,0 | 15,80 | 55,3 | 166 |
| 102 | Korytarz | 16,0 | 4,50 | 15,8 | 158 |
| 103 | Pokój | 20,0 | 14,00 | 49,0 | 2010 |
| 104 | Przedpokój | 20,0 | 5,20 | 18,2 | 281 |
| 105 | Pokój | 20,0 | 15,00 | 52,5 | 1803 |

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

| Symbol | Opis | $\theta_{int,H}$ | A | V | Φ_{HL} |
|--------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | °C | m ² | m ³ | W |
| 106 | Łazienka | 24,0 | 5,70 | 20,0 | 474 |
| 107 | Pokój | 20,0 | 28,70 | 100,5 | 2108 |
| 108 | Kuchnia | 20,0 | 10,50 | 36,8 | 555 |
| 109 | Pokój | 20,0 | 9,60 | 33,6 | 1407 |
| 110 | Przedpokój | 20,0 | 10,40 | 36,4 | 563 |
| 111 | Łazienka | 24,0 | 4,10 | 14,3 | 234 |
| 112 | Pokój | 20,0 | 13,60 | 47,6 | 1610 |
| 113 | Pokój | 20,0 | 25,90 | 90,7 | 2359 |
| 114 | Pom. gospodarcze | 16,0 | 2,90 | 10,2 | 68 |
| 115 | Pokój + aneks kuchenny | 20,0 | 42,50 | 148,8 | 2964 |
| 116 | Łazienka | 24,0 | 3,20 | 11,2 | 231 |
| 117 | Pokój | 20,0 | 18,40 | 64,4 | 2392 |
| 118 | Pokój | 20,0 | 25,20 | 88,2 | 2917 |
| 119 | Pom. gospodarcze | 16,0 | 3,00 | 10,5 | 336 |
| 120 | Klatka schodowa | 8,0 | 13,60 | 47,6 | 498 |
| 121 | Korytarz | 16,0 | 7,50 | 26,3 | 1037 |
| 122 | Pokój | 20,0 | 9,80 | 34,3 | 1267 |
| 123 | Kuchnia | 20,0 | 10,10 | 35,4 | 832 |
| 124 | Pokój | 20,0 | 16,10 | 56,4 | 1857 |
| 125 | Łazienka | 24,0 | 3,10 | 10,9 | 254 |
| 126 | Kuchnia | 20,0 | 8,70 | 30,4 | 1206 |
| 127 | Pokój | 20,0 | 13,20 | 46,2 | 1630 |
| 128 | Pokój | 20,0 | 15,70 | 54,9 | 2442 |
| 129 | Łazienka | 24,0 | 2,90 | 10,2 | 960 |

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

| Symbol | Opis | $\theta_{int,H}$ | A | V | Φ_{HL} |
|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | °C | m ² | m ³ | W |
| 201 | Klatka schodowa | 8,0 | 16,10 | 40,3 | -193 |
| 202 | Korytarz | 16,0 | 4,10 | 10,3 | -3 |
| 203 | Kuchnia | 20,0 | 14,10 | 35,3 | 1463 |
| 204 | Łazienka | 24,0 | 1,60 | 4,0 | 454 |
| 205 | Pokój | 20,0 | 14,90 | 37,3 | 2132 |
| 206 | Pokój | 20,0 | 22,30 | 55,8 | 1824 |
| 207 | Kuchnia | 20,0 | 10,30 | 25,8 | 232 |
| 208 | Łazienka | 24,0 | 9,40 | 23,5 | 346 |
| 209 | Pokój | 20,0 | 31,40 | 78,5 | 2593 |
| 210 | Kuchnia | 20,0 | 15,30 | 38,3 | 592 |
| 210A | Łazienka | 24,0 | 3,00 | 7,5 | 214 |
| 211 | Pokój | 20,0 | 13,80 | 34,5 | 1696 |
| 212 | Pokój | 20,0 | 29,90 | 74,8 | 3562 |
| 213 | Komunikacja | 20,0 | 2,50 | 6,3 | 140 |
| 214 | Łazienka | 24,0 | 2,70 | 6,8 | 160 |
| 215 | Kuchnia | 20,0 | 14,20 | 35,5 | 1502 |
| 216 | Pokój | 20,0 | 26,70 | 66,8 | 3315 |
| 217 | Pokój | 20,0 | 20,40 | 51,0 | 3088 |
| 218 | Pokój | 20,0 | 20,10 | 50,3 | 2601 |
| 219 | Kuchnia | 20,0 | 3,70 | 9,3 | 650 |
| 220 | Łazienka | 24,0 | 2,50 | 6,3 | 515 |
| 221 | Komunikacja | 20,0 | 3,40 | 8,5 | 619 |
| 222 | Klatka schodowa | 8,0 | 14,60 | 36,5 | 925 |
| 223 | Korytarz | 16,0 | 6,30 | 15,8 | 1257 |

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

| Symbol | Opis | $\theta_{int,H}$ | A | V | Φ_{HL} |
|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | °C | m ² | m ³ | W |
| 224 | Pokój | 20,0 | 16,80 | 42,0 | 2111 |
| 225 | Kuchnia | 20,0 | 6,90 | 17,3 | 851 |
| 226 | Pokój | 20,0 | 8,80 | 22,0 | 1125 |
| 227 | WC | 20,0 | 2,40 | 6,0 | 131 |
| 228 | Korytarz | 20,0 | 6,00 | 15,0 | 1409 |
| 229 | Łazienka | 24,0 | 2,70 | 6,8 | 164 |
| 230 | Pokój | 20,0 | 8,60 | 21,5 | 1305 |
| 231 | Kuchnia | 20,0 | 8,50 | 21,3 | 1097 |
| 232 | Pokój | 20,0 | 6,50 | 16,3 | 993 |
| 233 | Pokój | 20,0 | 12,80 | 32,0 | 2465 |
| 234 | Pokój | 20,0 | 8,40 | 21,0 | 1634 |
| 301 | Kuchnia | 20,0 | 8,80 | 22,9 | 610 |
| 302 | Pokój | 20,0 | 13,40 | 34,8 | 1091 |
| 303 | Pokój | 20,0 | 21,50 | 55,9 | 2645 |
| 304 | Korytarz | 20,0 | 6,40 | 16,6 | 617 |
| 305 | WC | 20,0 | 1,10 | 2,9 | 117 |
| 306 | Łazienka | 24,0 | 3,10 | 8,1 | 462 |
| 307 | Pokój | 20,0 | 10,60 | 27,6 | 1477 |
| 308 | Korytarz | 20,0 | 3,80 | 9,9 | 661 |
| 309 | Łazienka | 24,0 | 4,30 | 11,2 | 1011 |
| 310 | Kuchnia | 20,0 | 6,80 | 17,7 | 386 |
| 311 | Pokój | 20,0 | 10,20 | 26,5 | 952 |
| 312 | Pokój | 20,0 | 23,80 | 61,9 | 2441 |
| 313 | Klatka schodowa | 8,0 | 21,70 | 56,4 | 601 |