


1 : 100		1 : 100		ziom podławanicy 190,00 m.n.p.m	
Rzędna terenu	Rzędna dna kanłu	Zagębienie	Odległości	Technice / Spadki	
198,69	196,50	2,19	0,00		
198,69	196,54	2,15	24,09	Ø160PVC	
198,69			24,09		
		1,29	2,10		
198,83	197,47	1,36	24,19	i = 3,6%	
		1,51	26,86		
			4,00	Ø160PVC	
		0,97	30,86		
		0,95	31,82		załamanie 45°
		0,94	32,15		
		0,83	32,41		
		0,92	33,77		
		0,88			
			5,59		
		0,72	39,36		
			2,94		
		0,63	42,30	i = 3,0%	
		0,60	43,34		
		0,59	43,66		
		0,58	43,90	Ø110PVC	
		0,54	45,28	i = 3,0%	załamanie 45°
		0,52	46,79		
		0,97	0,00		
		0,87	0,50	Ø110PVC	
		0,82	0,78		
		0,60	2,12		
		0,87	0,00		
		0,64	1,47	Ø110PVC	załamanie 45°
		0,50	2,57		
		0,82	0,00		
		0,64	0,48	Ø110PVC	
		0,60	0,79		
		0,92	0,00		
		0,85	0,42	Ø110PVC	
		0,70	1,60		
		0,88	0,00		
		0,60	1,51	Ø110PVC	
		0,72	0,00		
		0,50	1,51	Ø110PVC	
		0,63	0,00		
		0,60	0,37	Ø110PVC	załamanie 45°
		0,56	0,93		
		0,55	1,18		
		0,60	0,00	Ø110PVC	
		0,50	1,40		
		0,58	0,00		
		0,55	0,45		
		0,50	1,62		

<b>Stadium:</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	 mgr inż. Roman Gołański os. Stare Sady 30A/3 98 - 300 Wieluń NIP 832 189 23 02 tel. 510 314 854 e-mail: pro.sanit@wp.pl
<b>Branża:</b>	<b>SANITARNA</b>	
<b>Temat:</b>	<b>WEWN. INSTALACJA WOD - KAN</b>	
<b>Nazwa rys:</b>	<b>ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	
<b>Obiekt:</b>	Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną: oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną - budynek nr 3	
<b>Adres</b>	Gaszyn, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 664/1 664/2 )	
<b>Projektant</b>	<b>mgr inż. Roman Gołański</b>	<b>OPL/0605/POOS/10</b>
<b>Sprawdził</b>		
<b>Inwestor</b>	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	<b>SKALA 1:100</b>  <b>01.2016</b>  <b>S3/2</b>