

## Tablica bezpiecznikowa: TB

SP  
szafka  
pomiarowa z  
licznikiem  
energii  
elektrycznej

YDYżo 5x10mm<sup>2</sup> w RKL 40  
elektroenergetyczna wewnętrzna linia zasilająca (wiz)

A

FR 304 32A

B

ETITEC-WENT  
PE  
TNC-S 3F B+C

C

CFI6-25/4/003

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

DM330

CLS6-B10

CLS6-B16

CLS6-B16

CLS6-B16

CLS6-B16

CLS6-B16

YDY 2x1,5mm<sup>2</sup>

YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>

YDY 3x4mm<sup>2</sup>

YDY 3x4mm<sup>2</sup>

YDY 3x4mm<sup>2</sup>

przycisk dzwonek

oświetlenie

wentylator w łazience

gniazda wtykowe

gniazda wtykowe


gniazda wtykowe

pralka w łazience

grzałka elektryczna  
wymennika, pompa  
obiegowa

pomieszczenie  
gospodarcze

TB - rozdzielnica n/t  
dwurzędowa 2x12  
modułów typu  
Nedbox 2 x 12  
"Legrand" lub  
równoważna;



EMKAPROJEKT Michał Kiczka		os. Wyszyńskiego 1/79 98-300 Wieluń		Nazwa rysunku	Tablica bezpiecznikowa TB						
Nazwa inwestycji	Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną: oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnych i telekomunikacyjną – BUDYNEK Nr 2			Funkcja	Imię i nazwisko			Podpis			
				Projektant	mgr inż. Michał Kiczka Nr upr.: LOD/2086/PWOWE/13 nr w ŁOIB: ŁOD/IE/9929/13						
Adres inwestycji	działki nr 664/1 i 664/2, obręb Gaszyn, gmina Wieluń			Sprawdzający	mgr inż. Maciej Wojterski nr upr.: 204/74 Łw nr w ŁOIB: ŁOD/IE/2148/02						
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń			Skala	-/-	Data	02.2016	Nr rysunku	5	Strona	