



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź - Teren  
Rejon Energetyczny Bełchatów  
97-400 Bełchatów, Rogowiec-Kurnos  
Tel.: (+48 44) 634 95 00  
Faks: (+48 44) 634 92 02  
Email: belchatow.olt@pgedystrybucja.pl

WP-1  
01.09.2010

Bełchatów, 28/12/2012 r.

08-07-RP-000459-2012

**Załącznik nr 1 do Umowy Nr 11771/08/2012 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej**

**GMINA WIELUŃ  
ul. PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1  
98-300 WIELUŃ**

**Warunki przyłączenia nr 11771/RE08/2012 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne-zwiększenie mocy**

**Lokalizacja: ul. TOROWA (nr ewid. 222/42 ; 757) DĄBROWA, gm. WIELUŃ**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10/12/2012, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: pole liniowe rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w rozdzielni niskiego napięcia w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 3 kW w tym moc istniejąca 2 kW– zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: przyłącze napowietrzne – istniejące.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem  
– przyłączenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdział przewodu ochronno – neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem – w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji  $\leq 30\Omega$ .
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejąca szafka pomiarowa na stacji transformatorowej.