



08339

27 C/E. 2013

WPŁYNĘŁO

f. m. 1660 1222
02-07-2013 Belchat

Bełchatów dnia 25.06.2013 r.
08-07-KAN-003094-2013

Gmina Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia **29.04.2013** nr **07-KAN-003094-2013** określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną budową:

Drogi osiedlowej na ulicy Łąkowej

- 1. Miejsce występującej kolizji:**

w miejscowości Wieluń – ulica Łąkowa, od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego

- 2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki:**

**Linie 15kV: WIELUŃ-MIASTO1 nr inwentarzowy 7-G-01-11, WIELUŃ-CENTR
NASIENNA nr inwentarzowy 7-G-01-19**

Linia napowietrzna nn 4x25mm² Al na słupach ŻN w ulicy Łąkowej i Chuchry-Lewińskiego, obwód kablowy YAKY 4x240mm² zasilany ze stacji Chuchry nr 7-1085

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy: