

IRD. 7230.1.68.2012

DECYZJA

Na podstawie art.39 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zmianami) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.148), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr.98 poz. 1071 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku **Pana Damiana Ślipek zam. ul. Broniewskiego 34/4, 98-200 Sieradz działającego na podstawie pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Belchatów z siedzibą zamiejscową w Wieluniu ul. Sieradzka 62, 98-300 Wieluń** w sprawie umieszczenia w pasie drogowym działka nr 1/1 i 181/11 obr.12Wieluń.

Zezwalam

Na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami tj. kabla energetycznego zlokalizowanego w działce nr 1/1 i 181/11 obr. 12 Wieluń zgodnie z załączonym planem zagospodarowania oraz udziałem prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego w obrębie wykonywania robót związanych z budową kabla energetycznego z zachowaniem następujących warunków:

1. Inwestor uzyska zgłoszenie lub pozwolenie na budowę kabla energetycznego od władz budowlanych
2. Kabel energetyczny w pasie drogowym umieścić w odległości 0,5 m od granicy pasa drogowego, kabel umieścić na takiej głębokości, aby nie zmniejszać stateczności i nośności podłoża naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń pasa drogowego. Kabel powinien być usytuowany w taki sposób, aby nie ograniczał przebudowy lub remontu drogi. W przypadku przebudowy drogi i wystąpienia kolizji z zabudowanym kablem, właściciel urządzenia zobowiązuje się do przełożenia kabla na własny koszt.
3. Wykopy otwarte wykonane w pasie drogowym zasypywać warstwami i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu wynoszącym minimum 0,95.
4. Wykonać badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu po wykopach oraz inwentaryzację wykonanych robót przez uprawnionego geodetę.
5. Wyniki z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej dołączyć do dokumentów odbiorowych robót drogowych.
6. Teren zajmowany pod inwestycję tj. ułożenie kabla energetycznego doprowadzić do poprzedniego stanu.
7. Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonywanie robót związanych z budową kabla energetycznego w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – Referat Drog.
8. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego będącego podstawą wydania niniejszej decyzji należy ponownie uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.
9. Przebudowa lub modernizacja elementów pasa drogowego objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy drogi.