

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi - wieluń ul. Wiejska  
ADRES INWESTYCJI : Wieluń  
INWESTOR : Gmina Wieluń,  
ADRES INWESTORA : Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń  
BRANŻA : elektryczna- oświetlenie zewnętrzne

DATA OPRACOWANIA : 03,2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03,2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli	m³		
		103.4	m³	103.400	
				RAZEM	103.400
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		644	m	644.000	
				RAZEM	644.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur DVK 75 w wykopie kablowym	m		
		215	m	215.000	
				RAZEM	215.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur SRS 75 w wykopie kablowym	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabla YAKXS 4*35mm2 w rowie kablowym	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 5 d.1 0713-01	Wciąganie kabla YAKXS 4*35mm2 do rur	m		
		262	m	262.000	
				RAZEM	262.000
7	KNNR 5 d.1 0713-01	Wciąganie kabla YAKXS 4*35mm2 do słupów oświetleniowych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNNR 5 d.1 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem /wypożyczonych w oprowadowanie wewnętrzne oraz tabliczkę przyłączeniową	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR-W 9 d.1 1006-01	Wymiana tabliczki przyłączeniowej w istniejącym słupie oświetleniowym wraz z odłączeniem i podłączeniem kabli	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych -bednarka Fe Zn 25*4	m		
		334	m	334.000	
				RAZEM	334.000
11	KNNR 5 d.1 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli	m³		
		77.28	m³	77.280	
				RAZEM	77.280
12	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- LED 55W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 1203-08	Podłączenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych słupów	szt.żył		
		45	szt.żył	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNNR 5 d.1 0606-05	Montaż uziomu prętowego pionowego l=9 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej nn.	odc.		
		8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania słupów (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania słupów (każdy następny pomiar)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000