

Wieluń, 06.10.2016 r.

NW – 313/1525/7/2016

**Gmina Wieluń  
Pl. K. Wielkiego 1  
98-300 Wieluń**

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania  
przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków handlowych  
dz. nr 33 obręb 13 w Wieluniu**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków handlowych dz. nr 33 obręb 13 w Wieluniu

**KANALIZACJA SANITARNA**

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z w/w budynku przewidzieć na studzienki rewizyjne, które należy wykonać na czynnym kanale sanitarnym Ø 160 mm PCV w dz. nr 33 w Wieluniu .
2. Przykanaliki sanitarne projektować z rur kanalizacyjnych Ø 160 PCV łączonych w kielichach na uszczelkę gumową ułożonych ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjny spływ ścieków. Na terenie posesji przewidzieć studzienki rewizyjne.
3. Zabrania się adoptowania starych zbiorników gromadzących ścieki na studzienki rewizyjne

Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie. Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przyłącza jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania

Projekt należy uzgodnić w Urzędzie Miasta i Gminy Wieluń.

***Po wykonaniu w/w przyłącza do nieruchomości właściciel posesji jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków .***

***Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której wyżej mowa odprowadza ścieki podlega karze grzywny.***

**MISTRZ UJĘĆ WODY**  
**w Zakładzie Wod.-Kan.**

**mgr Paweł Misiak**