

Wieluń, 07.06.2017 r.

NW – 194/887/7/2017

Instal Projekt
Usługi Projektowe
Mariusz Kościelny
Ul. Św. Barbary 26
98 – 300 Wieluń

Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
rozbudowy sieci wodociągowej w Masłowicach gm. Wieluń

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1409 tekst jednolity), Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, tekst jednolity), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do do projektowania rozbudowy sieci wodociągowej w Masłowicach gm. Wieluń

WODOCIĄG

1. Należy wykonać sieć wodociągową w Masłowicach do wysokości posesji dz. nr 732 z włączeniem do istniejącego wodociągu W – 90 mm PCV poprzez trójnik włączeniowy 90/110 mm
2. Wodociąg projektować z rur PE 110mm łączonych metodą elektrooporową. Projektowany wodociąg należy zaopatrzyć w armaturę towarzyszącą sieci tj. hydrant przeciwpożarowy typu nadziemnego.
3. Zastosować hydrant nadziemny z samoczynnym odwodnieniem z zabezpieczeniem w przypadku złamania oraz z podwójnym zamknięciem. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się w odległości 1 m od kolumny hydrantu
4. W miejscu połączenia przewidzieć zasuwę odcinającą na nowoprojektowanym wodociągu W- 110 mm PE
5. Zasuwy wodociągowe oraz hydrantowe oznakować trwale na słupkach stalowych obetonowanych . Skrzynki wodociągowe projektować żeliwne.

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przyłącza jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wieluń.

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%.

MISTRZ UJĘĆ WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr Patryk Misiak