



Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu	S1	
Przeznaczenie	Zasilanie ze stacji	Ochrona
Pomieszczenie	trafo	przepięciowa
ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153 – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej		
Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami		
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKU PRZY UL.SADOWEJ W WIELUNIU		OPRACOWANIE: -
Wieluń, ul. Sadowa		PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Drelich
dz. nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8, 279/15		NR UPRAWNIEN:SLK/0605/PO0E/04
ZOOON ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU		RYSUNEK NR: E-7
Kopiec ul.Parkowa 2 42-105 Kamińsk		SKALA: %
P A U L I N A _ C I E Ś L I K www.zoen-ogrody.pl Tel. 505 92 60 15		czerewiec 2016