

- # BRANŻA ELEKTRYCZNA
- SP Szafka pomiarowa - zabuduje dostawca energii elektrycznej na zasadach określonych w warunkach technicznych
 - RG Projektowana rozdzielnia główna
 - RP Projektowana rozdzielnia pompowni
 - RGW Kabel YKY 5x10 relacji RG - RP Projektowana rozdzielnia gniazd wtykowych
 - ⊗ Kabel YKY 5x10 relacji RG - RGW Projektowana oprawa oświetlenia zewnętrznego (LED parkowa) typ 1 na słupie o wysokości 5m aluminiowym
 - Kabel YKY 5x6 relacji RG - słupy oświetleniowe S1...S14 obw. 01 Oprawie zabezpieczyć indywidualnie na tabliczce do oprawy
 - Kabel YKY 3x1,5 (z zabezpieczenia na tabliczce do oprawy)
 - - - Kabel YKY 5x6 relacji RG - słupy oświetleniowe S15...S28 obw. 02
 - Kabel YKY 3x1,5 (z zabezpieczenia na tabliczce do oprawy)
 - Projektowana oprawa oświetlenia zewnętrznego (LED gruntowa) typ 2 Oprawie zabezpieczyć indywidualnie na tabliczce słupa wył. C2
 - Kabel YKY 3x2,5 relacji słupy oświetleniowe S oprawy gruntowe OG (z zabezpieczenia na tabliczce do oprawy)
 - Projektowana osłona rurowa