



OZNACZENIA

- Bednarka stalowa miedziowana 30x4mm układana w odrębnym wykopie
- Bednarka stalowa miedziowana 30x4mm układana min. 10cm poniżej kabli i kanalizacji (według N-SEP-E-004)
- Zaciśki kontrolny - połączenie uzaczenia, konstrukcji słupa, budynku itp z uziosem
- Połączenie bednarka - bednarka

UWAGI:

- Złącza kontrolne ponumerować numerami słupów, rozdzielnic, itp.
- Do uzioemu przyłączyć słupy, zaciśki PE skrzynek rozdzielczych instalacje sanitarne, zbrojenia fundamentów itp.

SKALA 0 1 [m]	
<b>ZOON</b> ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KONCEPCJA I PROJEKTOWANIE 42-125 Kozłowa tel. 506 82 80 15	
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKU PRZY UL.SADOWEJ W WIELUNIU	
Wielun, ul. Sadowa dz. nr ewid. 279/4 279/6, 279/8, Obręb 15	
PLAN INSTALACJI UZIEMIEN	
OPRACOWANIE	PODS.
PROJEKTANT	PODS.
PROJEKT WSK.	SKALA
E-3	1:300
czerwiec 2016	