



zabezpieczenie dla poszczególnych opraw oświetleniowych $I_b=6A$

LEGENDA:

w istniejącej sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E-05009

- proj. linia kablowa YAKY 4x25mm2
- - - - - proj. płaskownik FeZn 25x4
- ⦿ - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła SON-T 100W

Nazwa Firmy		MS BIURO PROJEKTOWE MAREK SROKA	
		os. Orła Białego 46/49	
		61-251 Poznań	
Temat			
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu			
Opracował			
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Dariusz Zawada	Nr uprawnień	WKP/0107/POOE/05
			Podpis
Nazwa rysunku			
SCHEMAT ZASADNICZY SIECI OŚWIELTNIENIA ULICZNEGO			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
05.2015r.		---	EL- 3