


\* PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY UŁOŻONY W RURZE OCHRONNEJ ODGROMOWEJ øwewn.14mm  
PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY UŁOŻONY W RURZE OCHRONNEJ ODGROMOWEJ øwewn.34mm  
ZŁĄCZE KONTROLNE UZIEMIEN W SKRZYNCIE OCHRONNEJ NAŚCIENNEJ

ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE UZIEMIEN

TEMAT: Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia		INŻYNIERIA 	
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofska 17		PRO-EKO	
ADRES: działki nr 669, 236/1 obręb: Ruda, gmina Wieluń, powiat: wieluński, województwo: łódzkie		data 01.2015	
TOM 2 - BRANŻA ELEKTRYCZNA			
TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		stadium PBW	skala 1:100
Projektował: Zygmunt Bret nr upr.: B-B.477/76		Sprawdził: mgr inż. Józef Sadowski nr upr.: B-B.91/75	branża EL.
		rys.nr	
		E-3	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			