



UWAGA: środek zasuwy musi znajdować się w odległości min. 100 cm od zewnętrznej powierzchni kolumny hydrantu.

Inwestor	Gmina Wieluń Pl. K. Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Adres inwestycji	Dąbrowa, ul. Pszenna dz. nr 222/45 (obręb 4 WIELUŃ) 885/14, 663, 872/16, 873, 222/45 (obręb DĄBROWA) gm. Wieluń
Tytuł rys.	SCHEMAT WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO HYDRANTOWEGO W3, W4, W10		
Nazwa projektu	ROZUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PSZENNEJ W DĄBROWIE		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala		Nr rys.	5
		Data	12.2017 r.