



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Inspektorat Sieradzko-Wieluński
ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz

<http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl>

e-mail: isw@melioracja.lodzkie.pl

**Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski
H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski**

ISW/6216/u-2522/565/2016

Sieradz, dnia 14 października 2016 r.

Dotyczy: wydania warunków/zgody na przejścia z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału Starzenickiego, dz. ewid. nr 338, obręb Starzenice gm. Wieluń.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat Sieradzko-Wieluński informuje, że przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału Starzenickiego (dz. ewid. nr 338) należy wykonać stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 469 z późn. zmian.) określonych w art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz art. 123a.

Jednocześnie nadmieniam, że w dokumentacji technicznej przedsięwzięcia należy uwzględnić poniższe uwagi:

- w dokumentacji zostanie podany km biegu Kanału Starzenickiego w miejscu przejścia rurociągiem – wg naszej ewidencji przekroczenie rzeki zlokalizowane jest w km 1+559,
- wykonać przekrój poprzeczny koryta Kanału Starzenickiego w obrębie projektowanego przejścia,
- odcinek rury ochronnej pod dnem cieku należy ułożyć na głębokości min. 1,0 m poniżej stabilnego dna rzeki, licząc od górnej krawędzi ww. rury,
- obliczenia, stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej muszą być oparte o aktualne dane i wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- należy określić i podać powierzchnię koryta rzeki zajęłą pod rurę ochronną ww. przedsięwzięcia wraz z wyznaczonymi dla przekroczenia strefami bezpieczeństwa lub informację o ich braku,
- trwale oznakować miejsce przejścia pod dnem rzeki w formie słupków wskaźnikowych, zlokalizowanych po obu stronach cieku w górnych krawędziach skarp brzegowych.

Inwestor ponadto ma następujące obowiązki:

- powiadomić WZMiUW w Łodzi Inspektorat Sieradzko - Wieluński o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- w czasie 1-go miesiąca od daty zakończenia robót należy dostarczyć do Inspektoratu inwentaryzację powykonawczą przejścia, celem dokonania zmian w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
- zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 469 z późn. zmian.) Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami (po skutecznym zgłoszeniu zgodnie z art. 123a ustawy Prawo wodne), która jednocześnie umożliwi dysponowanie gruntem na czas wykonywania robót związanych z przejściem przez rzekę.

Wyrażone wyżej warunki nie rodzą żadnego zobowiązania wobec Inwestora ze strony Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Skarbu Państwa w imieniu, którego działa WZMiUW w Łodzi).

Ww. warunki należy traktować jako wyrażenie braku sprzeciwu WZMiUW w Łodzi i zgodę dla planowanych zamierzeń, których realizacja następować może w sposób przewidziany prawem, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień, zawarciu umów, itd.

Wstępna zgoda nie stanowi prawa dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zgoda nie wyłącza też możliwości ubiegania się przez inne podmioty, po spełnieniu przez nie warunków wymaganych przepisami prawa, o zawarcie umowy oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, lub umowy dzierżawy dotyczących wskazanej lokalizacji.

Załączony projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej, opieczętowny i opisany zgodnie z klauzulą na pieczętce, stanowi integralną część pisma.

KIEROWNIK
inż. Wojciech Katusiak

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji w skali 1:500,
- profil podłużny rurociągu.

Do wiadomości:

1. WZMiUW w Łodzi – DU,
2. ISW Filia w Wieluniu,
3. a/a.