

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować
dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia
zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenia terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

STAROSTWO POWIATOWE
W WIELUNIU

INWESTOR: **Gmina Wieluń** **Plac Kazimierza Wielkiego 1** **98-300 Wieluń**	GENERALNY PROJEKTANT: **ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c.** ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl

TEMAT ZADANIA:
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WIELUŃ - ZADANIE NR I - W MSC.: MASŁOWICE, STARZENICE

TYTUŁ OPRACOWANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM WRAZ Z URZĄDZENIAMI NIEZBĘDNYMI DO ZASILANIA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI W MSC. STARZENICE MASŁOWICE GMINA WIELUŃ

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: tech. Henryk Gębek	GP/IV.7342/58/84	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Katarzyna Olejniczak		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sebastian Szaniawski	LOD/1346/POOS/10	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY — OZNACZENIE FAZY: PB

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY - SIECI K.S. — OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE: SANITARNA

PODTYTUŁ RYSUNKU: STARZENICE PST2 GM. WIELUŃ — OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE: PP

SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1:500	PP-IS-4	00
DATA: 2017.03		