

UWAGA !!!

- 1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować przedłużenią nr dn110 PVC, L=3m.
- 2) W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę przedłużenią DN160 PVC, L=3m.
- 3) W przypadku uszkodzenia osłony geodezyjnej na odbudowę

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono do orientacji, a przy wykonaniu robót należy sprawdzić faktycznie uśrednianie wysokościowe w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekrozy kontrolne
4. W przypadku przesłania zgłoszenia z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu ujednolinita.
5. Niniejszy rysunek należy przetrzymać łącznie z całą dokumentacją.

STAROSTWO POWATOWE
W WIELUNIU

WZNEOSZ Gmina Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	ZENERALNY PRACZANT ZISPINI H. I. D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 8; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
	Nazwa zadania BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRWITYZACJO-TŁOČNYM WRAZ Z URZĄDZENIAMI NIEZBEDNYMI DO ZASILANIA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOW W MŚC. STARZENIE MASŁOWICE GMINA WIELUŃ	
Tytuł opracowania PROJEKT PODŁUŻNY - SIECI K.S.		
Nazwa rysunku STARZENIE PST3 GM. WIELUŃ		
Skala 1:500	Nr rysunku PP-IS-1	
Data 2017 03	Wzrost 100	

