



- (W) Wodmierz śrubowy typu MSW 50/Ø50mm  
 (FS) Filtr siatkowy kołnierzowy typu FS-1/Ø80mm  
 (ZZ) Zawór antyskażeniowy kołnierzowy typu EA Ø80mm  
 (ZK) Zawór kulowy kołnierzowy o krótkiej zabudowie Ø80mm  
 (Z) Zwężka kołnierzowa FFR Ø80/50mm

Nazwa rysunku		<b>PROJMAT</b> BIURO PROJEKTOWE ul. Zeromskiego 6, 98-346 Skomlin Tel/fax. 043 842 69 86, e-mail: biuro@projmat.net		
Schemat zabudowy węzła wodomierzowego				
Nazwa obiektu	Przyłącze wodociągowe do hydrantu przeciwpożarowego dla boiska do piłki nożnej	Nr rys.	S-05	
Adres obiektu	Dz. nr 349, 348, 345 obr. Starzenice, gm. Wieluń	Skala	--	
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Mateusz Grobelny	–		15.07.2017
Projektant Branża sanitarna	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/ POOS/09		15.07.2017