

Wieluń, 15.04.2015 r.

NW – 73/7/589/2015

Biuro Usługowo- Projektowe
„AKTE”, Anna Nowakowska
os. Stare Sady 46/18
98 – 300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
przyłącza kanalizacji sanitarnej
do dz. nr 188 i 189 przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu**

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1409 tekst jednolity), Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, tekst jednolity), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do do projektowania przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 188 i 189 przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu

KANALIZACJA SANITARNA

- 1.Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji dz. nr 188 i 189 przewidzieć do studzienki rewizyjnej, którą należy wykonać na czynnych kanale sanitarnym Ø 200 mm w ul.Sieradzkiej
2. Przykanaliki do posesji należy projektować z rur kanalizacyjnych Ø 160 PCV ze spadkiem w kierunku kolektora głównego z włączeniem na studzienki rewizyjnej wcześniej wykonanej na głównym kolektorze. Studzienki rewizyjne nie mniejsze niż Ø 425 mm. W pasie drogi Krajowej przyłączy sanitarne umieścić w stalowej rurze osłonowej

1. Po wejściu z przyłączem na teren posesji należy projektować studzienkę rewizyjną nie mniejszą od \varnothing 315 mm
2. Zabrania się adoptowania starych zbiorników gromadzących ścieki na studzienki rewizyjne.
3. Lokalizację studzienek rewizyjnych w działkach projektant uzgodni indywidualnie z właścicielami posesji.

Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie. Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przyłącza jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji oraz w GDDKiA

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%.

MISTRZ UJĘĆ WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr Paweł Misiak