1:100

1:250

Poziom porównawczy 190,00 m.n.p.m

Węzeł	Rzędna terenu	Rzędna osi rury	Zagłębienie	Średnice / Spadki	Odległości	Uwagi
W20	199,00	197,45	1,55	Ø110/6,6mm PE	393,65	
(38,20)						
W21	198,70	197,15	1,55	i=0,80%; Ø110/6,6mm PE	431,85	
(14,85)						
W22	198,60	197,05	1,55	i=0,70%; Ø110/6,6mm PE	446,70	Hydrant p.poż. HP-80; Trójnik kołnierzowy Ø100/80mm
(6,80)						
W23	198,60	197,05	1,55	Ø110/6,6mm PE	453,50	
(18,75)						
W24	198,50	196,95	1,55	i=0,50%; i=0,25%	472,25	
(41,20)						
W25	198,60	197,05	1,55	Ø110/6,6mm PE	513,45	Załamanie projektowanej sieci wodociągowej
(1,55)						
W26	198,60	197,05	1,55	i=0,80%	515,00	Załamanie projektowanej sieci wodociągowej
(36,20)						
W27	199,00	197,45	1,55	Ø110/6,6mm PE; i=2,30%	551,20	
(43,75)						
W28	200,00	198,45	1,55	Ø110/6,6mm PE	594,95	Hydrant p.poż. HP-80; Trójnik kołnierzowy Ø100/80mm
W22	198,60	197,05	1,55	Ø80	0,00	Trójnik kołnierzowy Ø100/80mm
H4	198,60	197,05	1,55		1,35	Hydrant p.poż. HP-80

TERMO PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO-AUDYTORSKA mgr inż. przemysław wilk
tel: 603801619
NIP: 8321964510
OS. WYSZYŃSKIEGO 18/2
98-300 WIELUŃ

Nazwa inwestycji	Rozbudowa sieci wodociągowej PE ø110mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC-U ø200mm, PE ø90mm
Adres inwestycji	Rychłowice, gm. Wieluń Działka nr ewid. 378/2, 221/2, 221/3, 224, 52/1
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk 1, 98-300 Wieluń
Temat:	Rozbudowa sieci wodociągowej PE ø110mm
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ PEø110mm
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Mariusz Kościelny upr.: OPL/0546/POOS/09

Skala 1:100/250	Data oprac. 12.2018	Tom I	Nr rys. S4