



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

GMINA WIELUŃ
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 WIELUŃ

Numer klienta Data
0028454 2019-07-02

☒ EWE energia sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz

☎ tel. 801 100 800 | 95 74 26 102

@ www.ewe.pl | bok@ewe.pl

Miejsce odbioru
Wieluń, ul. Sadowa Dz.222/6; 220/8

Załącznik nr 3

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o.o. dla podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h
nr WrP10/0010/2019/05/18/0028454**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 - 05 - 2019 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o.o. (zwana dalej EWE):

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Wieluń, ul. Sadowa Dz.222/6; 220/8,

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewanie

3. Rodzaj i moc odbiorników:

Nazwa odbiornika	Liczba urządzeń	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	80
Inne urządzenia gazowe	1	35
Inne urządzenia gazowe	2	18
Nagrzewnice/promienniki	2	41

4. Rodzaj dostarczanego paliwa gazowego:

gaz ziemny wysokometanowy E

5. Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K), w poszczególnych latach:

w roku	min. godzinowy [kWh/h]	maks. godzinowy [kWh/h]	maks. dobowy [kWh/dobę]	maks. roczny [kWh /rok]
2020	9	174	3504	356944

6. Charakterystyka rocznych dostaw i odbioru paliwa gazowego (% rocznego poboru):

Kw. I - 35 || Kw. II - 15 || Kw. III - 15 || Kw. IV - 35

7. Parametry techniczne przyłącza:

a) moc przyłączeniowa:

174 kWh/h; 174 kW

b) minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1,8 [kPa] / 2,5 [kPa]

c) rodzaj przyłącza:

Punkt redukcyjno-pomiarowy

d) średnica przyłącza: Dn 25

Uwaga: Jeżeli ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru jest wyższe niż 2,5 kPa należy zaprojektować i wykonać uziemienie ochronne metalowych elementów wchodzących w skład przyłącza, zgodnie z wymogami określonymi w Polskich Normach.

8. Parametry techniczne sieci gazowej:

a) gazociąg:

- projektowany

b) ciśnienie gazociągu:

- średnie (powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie)

c) średnica gazociągu:

Dn 63

d) materiał:

- gazociąg PE HD

9. Przewidywany zakres niezbędnych zmian w sieci gazowej związany z przyłączeniem obiektu:

Brak

10. Miejsce zainstalowania, rodzaj gazomierza, układ pomiarowy:

a) miejsce zainstalowania układu pomiarowego:

punkt redukcyjno-pomiarowy:

rodzaj szafy	natynkowa
wymiar	1000x1000

b) rodzaj gazomierza:

G16 Gazomierz mechaniczny dwukróć., rozstaw króćców: 280. Liczba gazomierzy: 1 szt.

c) urządzenie pomiarowe:

- rejestrator impulsów

11. EWE dokonuje pomiaru paliwa gazowego w terminach określonych w umowie sprzedaży gazu. Uruchomienie przyłącza (montaż gazomierza) przez EWE nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży gazu, zgłoszeniu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz uiszczeniu w całości wszelkich zobowiązań.

12. Granicą własności sieci jest punkt położony bezpośrednio za kurkiem głównym, zainstalowanym bezpośrednio za reduktorem. W budynkach wielorodzinnych odcinek instalacji pomiędzy kurkiem głównym zamontowanym w szafce gazowej a układem pomiarowym (gazomierzem) zamontowanym poza szafką gazową należy do Klienta i stanowi integralną część wewnętrznej instalacji gazowej. Układ pomiarowy (gazomierz) stanowi w każdym przypadku własność EWE. W przypadku stacji gazowych granicą własności jest punkt włączenia się instalacji wewnętrznej do stacji gazowej. Klient zobowiązany jest do zamontowania na wewnętrznej instalacji gazowej za gazomierzem dodatkowego zaworu odcinającego, do którego nieograniczony dostęp będą posiadali pracownicy EWE lub firmy działającej na zlecenie EWE.

13. Parametry paliwa gazowego niezbędne do rozruchu technologicznego urządzeń gazowych:

174 kWh/h 2,5 kPa

14. Umowny punkt wejścia do systemu gazowego:

380001/Bąków I

15. Informacja o konieczności zapewnienia usługi nawaniania paliwa gazowego:

Zgodnie ze standardami

16. Przewidywana opłata za przyłączenie do sieci paliwa gazowej wyniesie:

Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Opłata przyłączeniowa – moc powyżej 110kWh/h	szt.	1	zł/szt.	23%	2999,40	3689,26

Ostateczna wysokość opłaty przyłączeniowej ustalona zostanie na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej, po zakończeniu budowy przyłącza i ustaleniu jego rzeczywistej długości.

17. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego:

Brak możliwości

18. Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE obowiązują przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w trzech egzemplarzach (2 szt. dla EWE i 1 szt. dla Klienta). EWE zastrzega sobie prawo zmiany warunków przyłączenia, jeżeli w ciągu roku od dnia ich wydania nastąpi zmiana okoliczności faktycznych bądź przepisów prawnych, a do tego czasu pomiędzy Stronami nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

19. Instalacja gazowa Odbiorcy od granicy własności określonej w punkcie 12, powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw

Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami). Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Odbiorcy, należy do obowiązków Odbiorcy. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Odbiorca.

Uwaga: W przypadku montażu zaworu odcinającego dopływ gazu do budynku, będącego elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego, zawór ten należy zainstalować w oddzielnej szafce niż układ pomiarowy. Dopuszcza się instalację zaworu we wspólnej szafce z układem pomiarowym, przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od układu pomiarowego (gazomierza).

20. Wysokość opłaty za niestandardowe elementy przyłącza, ponoszonej przez Odbiorcę zostanie określona w umowie o przyłączenie zgodnie z obowiązującą Taryfą.
21. Inwestycja będzie realizowana w 2020 roku – nowa sieć.
22. Ponadto informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabronionym jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
23. EWE zapewni dostawę gazu do przedmiotowego obiektu po uprzednim jego przyłączeniu do sieci gazowej EWE. Warunki rozpoczęcia dostawy gazu określa umowa sprzedaży gazu ziemnego. Niniejsze oświadczenie składane jest stosownie do dyspozycji art. 7.14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012.1059 z póź. zm. Nr 89 poz. 625) w związku z art. 34.3.3a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623).

Z poważaniem

KIEROWNIK
DS. KLIENTÓW KLUCZOWYCH


Jarosław Szczepaniak