



#### OZNACZENIA:

1. Zasuwa kołnierzowa DN80mm z obudową i skrzynką
2. Króciec dwukołnierzowy żeliwny l = 1000mm, Ø80mm
3. Łuk kołnierzowy ze stopą Ø80mm
4. Hydrant nadziemny DN80 łamany, z podójnym zamknięciem, z samoczynnym odwodnieniem, h = 2450mm
5. Płyta podkładowa skrzynki ulicznej zasuw

mgr inż. Mariusz Kościelny

ul. Św. Barbary 26

98 - 300 Wieluń

NIP 832 193 25 10

tel. 510 215 840

**Instal**  
**projekt**

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	SANITARNA		
Temat:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ		
Nazwa rys:	SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO		
Obiekt:	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
Adres	Wieluń (dz. nr ewid. 23, 92/15, 93/7, 273, 301, 302, 319, 326)		
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
Inwestor	Gmina Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	SKALA -----	02.2018
			S - 6