

Wieluń, 10.05.2019 r.

NW – 131/7/706/2019

Gmina Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98 – 300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
przyłącza wod-kan dz. nr 222/6, 220/8 do projektowanego budynku żłobka przy ul.
Sadowej w Wieluniu**

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1332 tekst jednolity), Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 oraz Dz. U z 2017 r. poz. 2180), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do projektowania przyłącza wod-kan dz. nr 222/6, 220/8 do projektowanego budynku żłobka przy ul. Sadowej w Wieluniu.

WODOCIĄG

1. Należy wykonać sieć wodociągową Ø 160 mm PE z włączeniem do istniejącego wodociągu W – 200 mm żeliwo w ul. Sadowej .
2. Wodociąg należy zaopatrzyć w armaturę towarzyszącą sieci tj. hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego. W pasie drogi ul. Sadowej projektowany W- 160 umieścić w stalowej rurze osłonowej
3. W miejscu połączeń przewidzieć zasuwy odcinające na nowoprojektowanym wodociągu W – 160 mm PE.
4. Połączenia projektowanego W – 160 mm PE z W-200 żeliwo projektować poprzez trójnik włączeniowy 200/160 mm.
5. Zaopatrzenie w/w budynku żłobka w wodę przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej Ø 160 mm PE .

KANALIZACJA SANITARNA

1. Należy wykonać kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm klasy SN 8 łączonych w kielichach na uszczelki gumowe umożliwiające grawitacyjny spływ ścieków do czynnego kanału sanitarnego min. Ø 300 mm w ul. Sadowej w Wieluniu.
2. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzieć studzienki rewizyjne z PE min. Ø 1000 umożliwiające prawidłową eksploatację sieci.

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przyłącza jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji

MISTRZ UJĘĆ WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr ~~Paweł~~ Misiak