

Mielonog, dnia 04.05.2019

Z.U.H.S.P. i O. Marek Szczerkowski
Ul. Sikorskiego 47
98-355 Działoszyn
Tel. 605 424 353

Protokół z przeprowadzonych prób ciśnieniowych wężów hydrantowych

1. Próby ciśnieniowe wykonane dla: Muzeum Wągli Działoszyńskich w Działoszy
2. Zgodnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-06-2003 rok.(rozdział 1 §3 pkt.4)węży zostały poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych(PN EN 671-1 i PN EN 671-2)
3. Wykonanie próby 04.05.2019

L.P.	Typ węża	Ciśnienie próbne MPa	Numer Plomb
1	25	1,2	20 27 808

4. Węży dopuszczone do dalszego użytkowania (po próbie ciśnieniowej) posiadają plomby umieszczone na łącznikach. Plomby posiadają własny numer i termin wykonania następnej próby ciśnieniowej. 05.12.2024
5. Próbę ciśnieniową wykonano testerem do wężów hydrantowych HHP/ ciśnieniomierz nr 007/2018 wzorcowany OUM w Kaliszu
6. Wykonawca posiada ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu kontroli pożarniczych wężów tłocznych do hydrantów zorganizowanego przeprowadzonego przez Bielskie Zakłady Lin i Pasów "Bezalin"
7. Wykonawca posiada autoryzację producenta wężów Bogdan Gil Bielsko Biala

Marek Szczerkowski