

Z.U.H.S.P. i O. Marek Szczerkowski
Ul. Sikorskiego 47
98-355 Działoszyn
Tel. 605 424 353

Przełom, dnia 20.04.2020

Karta badania pomiarów ciśnienia i wydajności wody w hydrantach wewnętrznych

Zleceniodawca... Muzeum im. Wielkich 98300 Wielka

Wykonawca- Z.U.H.S.P.i.O Marek Szczerkowski

Obiekt... Muzeum im. Wielkich w Opatowsku

Sprawdzono hydranty wewnętrzne H 25

Data badania 20.04.2020

L.P.	Lokalizacja hydrantu	Ciśnienie statyczne MPa	Ciśnienie przepływu MPa	Wydajność wodna dm ³ /S
1	pręty hydrant	0,26	0,14	1,00
2	pręty hydrant	0,24	0,10	0,91

Próbe wykonano przy użyciu

-wodomierz nr.6173691. DN;JSB30 Ozn.pl.2016/4 PL4, legalizowany REM Kępno-Lęka Opatowska

-Ciśnieniomierz nr.004/ 20 wzorcowany OUM w Kaliszu

-sekundomierz elektroniczny nr 1211 wzorcowany OUM Poznań.

Minimalna wydajność H25 powinna wynosić 1dm³/S.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie może być niższe niż 0,2 MPa.

Następne badanie należy wykonać... wiosna 2021

Uwagi

Zakład Usługowo - Handlowy
Sprzętu Pożarowego i Ochronnego
Marek Szczerkowski
98-355 Działoszyn, ul. Sikorskiego 47
tel.(043) 841-38-39,kom. 0605-424-353
NIP 932-103-00-03,REGON 736236507

Marek Szczerkowski