

PROTOKÓŁ nr 14.06/19

Z PRZEPROWADZENIA PRÓB FUNKCJONALNYCH

1. **Instytucja :** Muzeum Ziemi Wieluńskiej , 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 13
2. **Miejsce badań :** Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
3. **Data badania:** 14.06.2019
4. **Układ (urządzenie) :** GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY PRĄDU

Dworek w Ożarowie

5. **Uwagi :** BEZ UWAG-----
6. **Ocena :** WYKONANO TRZY PRÓBY WYŁĄCZENIA W Odstępach
DZIESIĘCIO MINutowych z wynikiem pozytywnym.
7. **Orzeczenie:** UKŁAD WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO NADAJE SIĘ DO
EKSPLOATACJI – SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
8. **Próby zostały wykonane w obecności komisji w składzie :**
 1. **Jarosław Papierkowski**
 2. **Jarosław Eichstaedt**

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Jarosław Papierkowski

Uprawniony do wykonywania i dozoru
prac elektro-montażowych
oraz pomiarów kontrolnych
Upr. nr Gr. E/35/310/17
nr Gr. D/34/310/17

1. _____

2. _____