


UWAGA:

1. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.
Na czas montażu sieci wodociągowej, istniejący przewód melioracyjny podwiesić zgodnie z powyższym schematem.
2. Zasypkę pod przewodem melioracyjnym bardzo dokładnie zagęścić.
3. Przy zasypywaniu wykopu, bezpośrednio pod istniejącym przewodem melioracyjnym ułożyć warstwę desek drewnianych.

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE PRZEWODU MELIORACYJNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	URBANICE , MAŁYSZYN , gmina Wieluń Dz. nr ewid.: 87/1, 179, 89/4, obr.Urbanice, jed.ew. Wieluń-obsz. wiejski Dz. nr ewid. 145, obręb Małyszyn, jedn. ewid. Wieluń-obszar wiejski		
Inwestor	GMINA WIELUŃ; 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		Data 05.2020r.
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁÓD/15/1523/02		<div></div> <div>Skala schemat</div> <div>Nr rysunku 5</div>