

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
98-300 WIELUŃ, ul. Zamenhofs 17
tel. 043/843 31 15, 843 31 16, fax 843 42 17
Regon 730034235, NIP 832-000-35-82
Nr KRS 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
kapitał zakładowy: 12.647.000zł

Biuro Usługowo- Projektowe
„AKTE”, Anna Nowakowska
os. Stare Sady 46/18
98 – 300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
budowy sieci wododociągowej w pasie drogi gminnej
łącząca Urbanice i Małyszyn gm. Wieluń**

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 1202 tekst z późn. zmianami), Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 17 lipca 2015r. poz. 1422) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 oraz Dz. U z 2017 r. poz. 2180), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do projektowania budowy sieci wododociągowej w pasie drogi gminnej łącząca Urbanice i Małyszyn gm. Wieluń

I WODOCIĄG

1. Należy wykonać sieć wodociągową Ø 110 mm PEHD z włączeniem do istniejącego wodociągu Ø 110 mm PCV w Urbanicach i Ø 90 mm PCV w Małyszynie w .
2. W miejscu włączenia nowego wodociągu Ø 110 mm PEHD przewidzieć zamontowanie zasuw liniowych .
3. Projektowany wodociąg wyposażać w armaturę przeciwpożarową wraz z zasuwami odcinającymi.
4. Armaturę wodociągową tj. zasuw liniowe, zasuw odcinające oraz hydranty p.poż. oznakować tablicami informacyjnymi z PCV z naniesionymi pomiarami zamontowanymi na słupkach metalowych na wysokości minimum 1,5m nad poziomem terenu.

Projektant po sporządzeniu dokumentacji technicznej przedłoży w/w dokumenty do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%

MISTRZ
Ujęć Wody w Dziale Wod.-Kan
mgr Paweł Misiak