


UWAGA:

1. Na odstąpięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	URBANICE , MAŁYSZYN , gmina Wieluń Dz. nr ewid.: 87/1, 179, 89/4, obr.Urbanice, jed.ew. Wieluń-obsz. wiejski Dz. nr ewid. 145, obręb Małyszyn, jedn. ewid. Wieluń-obszar wiejski		
Inwestor	GMINA WIELUŃ; 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Włk. 1		
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	Data 05.2020.	
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ Izba L00/IS/1523/02		Skala 1:500
			Nr rysunku 4