



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 043 8860228, fax. 043 8860260
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wieluń, 2 czerwca 2020 r.

NPP.6853.2.11.2020

**Pani
Anna Nowakowska
Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE”
Os. Stare Sady 46/18
98-300 Wieluń**

W nawiązaniu do wniosku z 27 maja 2020 r. uzgadniam lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 87/1 i 89/4 obręb Urbanice, jednostka ewidencyjna Wieluń-obszar wiejski.

Opis planowanej inwestycji:

projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PEHD o 110 x 6,6 mm. Przewód wodociągowy ułożony zostanie na głębokości około 1,5 m.

Trasa wodociągu zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej (działka o numerze ewidencyjnym 179, obręb Urbanice i działka o numerze ewidencyjnym 145 obręb Małyszyn) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 87/1 i 89/4 obręb Urbanice.

Włączenie do istniejącego wodociągu w 110 następuje w węźle „P1” na działce 87/1. Trasa wodociągu na odcinku: W1-W3 przebiega na terenie działki o numerze ewidencyjnym 89/4.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020 poz. 282) oraz przepisami dotyczącymi BHP.

Na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych prosimy o pisemną informację.

Potwierdzeniem odbioru terenu po zakończeniu robót budowlanych będzie protokół odbioru terenu.

Po zakończeniu robót teren należy niezwłocznie uporządkować i doprowadzić do stanu użyteczności.

z up. **BURMISTRZA**

Michał Janik
Naczelnik Wydziału Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego