

Temat: Wieluń ul. Częstochowska

Nazwa gruntu	sisacI (Gp)	Barwa gruntu	szaro-żółto-brązowa	nr otworu	3
Domieszki	- CaCO ₃ >5	Ilość walczków	0/1	Głębokość	1,5 m p.p.t.

Wyniki			Wilgotność		
Wn= 12,77%	Wp= 12,03%	WL= 28,20%	Nr par.	m _{mt}	75,80
$I_L = (W_n - W_p) : (W_L - W_p) = 0,05$			12	m _{st}	72,50
Ip=WL-Wp= 16,17				W=	3,30
stan: tpl					12,89%
spoistość: średniospoisty			Nr par.	m _{mt}	73,20
wilgotność: w			13	m _{st}	69,90
				W=	3,30
					12,64%

Granica plastyczności					
Nacz. Nr	m _{mt}	25,00	m _{st}	23,90	
3	m _{st}	23,90	m _t	14,90	
	Lp=	1,10	:	9,00	12,22%

	m _{mt}	36,60	m _{st}	35,50	
1x	m _{st}	35,50	m _t	26,20	
	Lp=	1,10	:	9,30	11,83%

Granica płynności					
Nacz. Nr	m _{mt}	50,90	m _{st}	46,10	
6	m _{st}	46,10	m _t	28,40	
ilość uderzeń:	39	W=	4,80	:	17,70
					27,12%

Nacz. Nr	m _{mt}	52,30	m _{st}	47,40	
40	m _{st}	47,40	m _t	29,60	
ilość uderzeń:	33	W=	4,90	:	17,80
					27,53%

Nacz. Nr	m _{mt}	50,80	m _{st}	45,90	
30	m _{st}	45,90	m _t	28,40	
ilość uderzeń:	26	W=	4,90	:	17,50
					28,00%

Nacz. Nr	m _{mt}	52,60	m _{st}	47,20	
28	m _{st}	47,20	m _t	28,40	
ilość uderzeń:	19	W=	5,40	:	18,80
					28,72%

Nacz. Nr	m _{mt}	50,90	m _{st}	45,90	
7	m _{st}	45,90	m _t	28,90	
ilość uderzeń:	13	W=	5,00	:	17,00
					29,41%

