

JWAGA !!!

- 1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarniej z kablami elek., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
- 2) W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia należy zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
- 3) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

- [illegible]

[illegible]