



PKP UTRZYMANIE

Katowice 28.08.2017 r.

Region Utrzymania w Katowicach
Specjalista ds. paszportyzacji i uzgadniania dokumentacji
Sebastian Huss
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl
tel. 32 710 14 51
Nr pisma: UTM4-504-490/2017

F.H.U "TOMIN" Tomasz Stasiak
ul. Św. Barbary 26
98-300 Wieluń

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4539E ul. POW w Wieluniu zlokalizowanej na działce o nr ew. 1/2 obręb 9, m. Wieluń. Inwestycja usytuowana w obszarze kolejowym w sąsiedztwie przejazdu kolejowo- drogowego w km 59,236 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica.

PKP Utrzymanie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2017r wstępnie uzgadnia zamierzenia projektowe dla zadania jw. i zwraca przesłaną dokumentację w której znajduje się wkreślony nasz kabel teletechniczny oznaczony symbolem „ta”. Projektowe zamierzenia kolidują z ww. kablem. W związku z powyższym projekt przebudowy drogi powinien uwzględniać przebudowę kabla własności PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w zakresie:

1. Wykonanie nowego obiektu kablowego pod drogą o długości umożliwiającej wyprowadzenie końców obiektu poza zakres objętym przebudową.
2. Ułożenia wstawki kablowej w nowym obiekcie.
3. Wpięcia nowego odcinka kabla do istniejącego, czynnego kabla teletechnicznego typu TKDFta 39x2 (dopuszcza się wykonanie wstawki kablem zastępczym typu XzTKMXpwFtlx25x4x0,8).
4. Wykonania pomiarów przed rozpoczęciem prac kablowych jak i po ich zakończeniu.

Ww. projekt uwzględniający przebudowę naszego kabla należy uzgodnić w tutejszym Regionie Utrzymania.

Z poważaniem

**DYREKTOR REGIONU
UTRZYMANIA**

Wiesław Ignatiuk
Wiesław Ignatiuk