

Wieluń, 26.11.2019 r.

NW – 361/2221/7/2019

Biuro Usługowo- Projektowe
„AKTE”, Anna Nowakowska
os. Stare Sady 46/18
98 – 300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania budowy
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych.
przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu.**

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1332 tekst jednolity), Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 oraz Dz. U z 2017 r. poz. 2180), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do projektowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu.

KANALIZACJA SANITARNA

1. Ścieki sanitarne z projektowanego kanału sanitarnego w powinny być odprowadzone do studzienki rewizyjnej , którą należy wykonać na czynnym kanale sanitarnym Ø 200 mm PCV w os. Armii Krajowej w Wieluniu .
2. Należy wykonać kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm k łączonych w kielichach na uszczelki gumowe umożliwiające grawitacyjny spływ ścieków .
3. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzieć studzienki rewizyjne Ø 1000 mm oraz Ø 425 umożliwiające prawidłową eksploatację sieci.
4. Przykanaliki sanitarne projektować z rur kanalizacyjnych Ø 160 PCV łączonych w kielichach na uszczelkę gumową ułożonych ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjny spływ ścieków.
5. Po wejściu z przyłączem na teren każdej posesji należy projektować studzienkę rewizyjną nie mniejszą od Ø 315 mm .
6. Zabrania się adoptowania starych zbiorników gromadzących ścieki na studzienki rewizyjne
8. Lokalizację studzienek rewizyjnych w działkach projektant uzgodni indywidualnie z właścicielami posesji.

Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Pozostałe dane do sporządzenia projektu technicznego udostępnimy projektantowi na miejscu. Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie. Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej jednostce geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporządzenia.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania

Po wykonaniu w/w przyłącza do nieruchomości właściciel posesji jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków .

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której wyżej mowa odprowadza ścieki podlega karze grzywny

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%.

MISTRZ UJĘĆ WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr Dariusz Misiak