

Wieluń, dnia 26.04.2021 r.

IR.7011.00023.2021

W związku z pytaniami dotyczącymi zaproszenia do złożenia oferty na **wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią geotechniczną w ramach zadania pn.: „Budowa zbiornika malej retencji w Kurowie – wykonanie badań hydrologiczno-geologicznych”** przesyłamy poniższe odpowiedzi.

Pyt. 1. Zgodnie z punktem 5.2 OPZ należy wykonać wiercenia w szacunkowej ilości 45 sztuk do głębokości min. 4 m p.p.t. Czy zamawiający zakłada o ile % może zwiększyć się zakres wierceń? Jakiego rodzaju badań laboratoryjnych wymagał będzie Zamawiający (najistotniejsze wydają się badania współczynnika filtracji K10)?

Odp.: Ilość wierceń i metraż określony w zapytaniu. Współczynnik filtracji K10 dla wydzielonych warstw geotechnicznych. Badania laboratoryjne dla wydzielonych warstw geotechnicznych wg. uznania uprawnionego geologa.

Pyt. 2. Jakie badanie hydrogeologiczne są przewidziane na tym etapie oprócz określenia poziomu wód gruntowych i współczynnika filtracji (podstawie badań laboratoryjnych) ?

Odp.: Należy określić warunki gruntowo-wodne dla badanego terenu.

Pyt. 3. Skoro wymagany jest wyprowadzenie wartości danych geotechnicznych każdej warstwy wg PNEN 1997:1 Eurokod 7 to czy wymagane są badania sondą statyczną CPTu? Jeśli tak to w jakiej ilości? Badanie sondą CPTu znacząco podnosi koszt realizacji zadania, i informacja taka jest niezbędną do prawidłowej wyceny.

Odp.: Nie wymagane sondowanie CPTu.

Pyt. 4. Posiadanie których uprawnień geologicznych będzie wymagał Zamawiający do sporządzenia opracowania (uprawnienia geologiczne kat. IV, V, VI, VII) ?

Odp.: Uprawnienia geologiczne na wykonanie dokumentacji geologicznych (uprawnienia geologiczne alternatywnie tj. nr V, VI lub VII).

Pyt. 5. Czy Zamawiający dysponuje, i udostępni mapą sytuacyjno-wysokościową danego obszaru ?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje mapą sytuacyjno – wysokościową obszaru objętego opracowaniem.

z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Małgorzata Pręś
Wiceburmistrz
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Mieluń