33.	1.18	WC damskie	52,5	-	6 x 50	-	300	-	-	-	300	5,7	Zespół wywiewny mechaniczny WD11 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 350 m^3/h
34.	1.21	Toaleta dla nps	22,1	-	50	-	50	-	-	-	50	2,3	
											350		
35.	1.20	WC męskie	40,3	-	150 + 90	-	240	-	-	-	240	6	Zespół wywiewny mechaniczny WD12 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 365 m^3/h
36.	1.22	Pom. porządkowe	25,0	-	-	5	-	125	-	-	125	5	
											365		
37.	1.36	Pom. porządkowe	4,3	-	-	10	-	43	-	-	43	10	Zespół wywiewny mechaniczny WD13 z wentylatorem
38.	1.37	WC	11,5	-	50	-	50	-	-	-	50	4,3	
39.	1.38	Pom. socjalne	28,8	-	-	2	-	58	-	-	58	2	
											151		
40.	1.08	Pom. porządkowe	7,0	-	-	10	-	70	-	-	70	10	Zespół wywiewny mechaniczny WD14 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 170 m^3/h
41.	1.10	WC	6,5	-	50	-	50	-	-	-	50	7,7	
42.	1.11	WC	9,0	-	50	-	50	-	-	-	50	5,6	
											170		