



**Schemat węzła równoważącego  
przepływ ciepłej wody  
cyrkulacyjnej**

**Oznaczenia:**

- 1. Zawór regulacyjny typu MTCV Ø15mm
- 2. Filtr siatkowy typu FS-1 Ø15mm
- 3. Odpowietrznik automatyczny Ø15mm
- 4. Zawór kulowy mufowy Ø15mm
- 5. Drzwiczki stalowe emaliowane o wym. 30x35cm

Temat	Proj. wyk. wewn. instalacji wod-kan i cw			
Obiekt	Hala Sportowa z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38 (dz. nr ewid 1/6)			
Opracował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Sprawdził				
Nazwa rys.	Schemat węzła cwu	03.2021	1:100	13