



Otwieranie okien so1.11	Otwieranie okien so1.12	Otwieranie okien so1.13	Otwieranie okien so1.14	Rolety segmentowe r1.15	Rolety segmentowe r1.16	Rolety segmentowe r1.17	Rolety segmentowe r1.18	Rolety segmentowe r1.19	Rolety segmentowe r1.20	Oświetlenie ewakuacyjne ew1.1	Oświetlenie ewakuacyjne ew1.2	Oświetlenie ewakuacyjne ew1.3	Oświetlenie ewakuacyjne ew1.4	Oświetlenie ewakuacyjne ew1.5			
Pz=0,4kW	Pz=0,4kW	Pz=0,4kW	Pz=0,4kW	Pz=0,35kW	Pz=0,35kW	Pz=0,35kW	Pz=0,35kW	Pz=0,35kW	Pz=0,35kW	Pz=0,1kW	Pz=0,1kW	Pz=0,1kW	Pz=0,1kW	Pz=0,1kW			
YDY5x1mm <sup>2</sup>	YDY5x1mm <sup>2</sup>	YDY5x1mm <sup>2</sup>	YDY5x1mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp3x1,5mm <sup>2</sup>			

Temat	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.					
Obiekt	Obiekt na działce nr ew. 1/6, obręb 3, miasto Wieluń, 98-300 Wieluń.					
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19				
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ				
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni R1 - część 2.		2021.02	-	Rys.20	Str.57