

STAROSTA WIELUŃSKI

L.dz. RS.6341.62.2012

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna w dniu 11.01.2013 r.
i stała się wykonalna
podpis *Walczak*

Wieluń, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA
na wykonanie urządzeń wodnych
i szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 9 ust.1, pkt 19 lit."a" i "f" ust. 2 pkt. 2 art. 37, pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, pkt. 4 i 6, art. 135 pkt. 1, 2 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w związku z § 19 ust. 1 i § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z 2006r) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 listopada 2012 r. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych, Okrzyce 7, 63-630 Rychtal w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

ORZĘKAM

co, następuje;

- I. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. znak: L.dz. RS. 6224-5/10 wydanego przez Starostę Wieluńskiego dla Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia drogi zbiorczej między ul. Częstochowską w Wieluniu, a ulicą Opolską w Gaszynie.
- II. Udzielam dla Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia drogi zbiorczej między ul. Częstochowską w Wieluniu, a ulicą Opolską w Gaszynie;
 1. wykonanie urządzenia wodnego tj;
 - a) wylotu W-1 Ø 50cm rzędna dna rury wylotu 190,50m n.p.m., współrzędne posadowienia wylotu: X=55 35 184,78, Y= 44 61 249,46.

b) Budowę rowów drogowych otwartych:

R-1 o długości l=120m

R-2 o długości l=330m

R-3 o długości l=350m

R-4 o długości l=280m

R-5 o długości l=260m

R-6 o długości l=160m

R-7 o długości l=160m

R-8 o długości l=585m

R-9 o długości l=585m

R-10 o długości l=390m

R-11 o długości l=390m

szerokość dna min 0,4-0,6m

nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5

głębokość 0,75m

Współrzędne geodezyjne rowów drogowych od R1-R-11

R-1

POCZĄTEK X = 5534485.5144 Y = 4460896.3354

KONIEC X = 5534584.3930 Y = 4460933.8532

R-2

POCZĄTEK X = 5534629.3530 Y = 4460968.2711

KONIEC X = 5534589.1877 Y = 4461092.3276

R-3

POCZĄTEK X = 5534477.6477 Y = 4460906.5126

KONIEC X = 5534575.6263 Y = 4461097.1610

R-4

POCZĄTEK X = 5534589.1877 Y = 4461092.3276

KONIEC X = 5534739.7322 Y = 4461284.4583

R-5

POCZĄTEK X = 5534575.6263 Y = 4461097.1610

KONIEC X = 5534701.2216 Y = 4461328.6534

R-6

POCZĄTEK X = 5534749.5140 Y = 4461292.5705

KONIEC X = 5534815.8776 Y = 4461426.3003

R-7

POCZĄTEK X = 5534712.9628 Y = 4461337.3853

KONIEC X = 5534805.8920 Y = 4461435.8278

R-8

POCZĄTEK X = 5534815.8776 Y = 4461426.3003

KONIEC X = 5535238.4176 Y = 4461750.9813

R-9
POCZĄTEK X = 5534805.8920 Y = 4461435.8278
KONIEC X = 5535231.3142 Y = 4461761.7224

R-10
POCZĄTEK X = 5535238.4176 Y = 4461750.9813
KONIEC X = 5535565.7717 Y = 4461970.5054

R-11
POCZĄTEK X = 5535231.3142 Y = 4461761.7224
KONIEC X = 5535561.7374 Y = 4461983.2897

- c) **budowę przepustów** pod koroną drogi: w km **0+576,53** z rur żelbetowych o następujących parametrach:

- światło przepustu - **Ø 80 cm,**
- długość przepustu - **12,5m**
- rzędna wlotu - **194,60m npm,**
- rzędna wylotu - **194,48m npm**
- pochylenie dna: - **1,0%**
- **Współrzędne**
WLOT X= 5534806.67 Y= 4461435.22
WYLOT X= 5534815.43 Y= 4461426.73

- d) **budowę przepustów** pod ścieżką rowerową w km **0+008,67** strona lewa z rur stalowych o następujących parametrach:

- światło przepustu - **2 Ø60cm,**
- długość przepustu - **L=6,5m,**
- rzędna wlotu - **197,79m npm,**
- rzędna wylotu - **197,72m n.p.m.**
- pochylenie dna: - **1,0%**
- **Współrzędne**
WLOT X= 5534745.43 Y= 4461330.46
WYLOT X= 5534740.17 Y= 4461334.27

- e) **budowę przepustu** w km **0+018,45** ulicy Granicznej strona prawa, przepust z rur stalowych o następujących parametrach:

- światło przepustu - **Ø 80cm**
- długość przepustu - **L=14,0m,**
- rzędna wlotu - **197,61m n.p.m.,**
- rzędna wylotu - **197,47m npm**
- pochylenie dna: - **1,0%**

➤ współrzędne;

WLOT X=5534702.85 Y= 4461327.24

WYLOT X=5534713.40 Y= 4461336.43

f) **budowę przepustu** w km **0+026,40** ulicy Granicznej strona lewa z rur stalowych o następujących parametrach:

➤ światło przepustu - Ø 80cm,

➤ długość przepustu - L=13,0m,

➤ rzędna wlotu - 198,07m n.p.m.

➤ rzędna wylotu - 197,94m np.m

➤ pochylenie dna: - 1,0%

➤ współrzędne:

WLOT X= 5534732.51 Y= 4461293.60

WYLOT X=5534742.31 Y= 4461302.14

g) **budowę przepustu** pod skrzyżowaniem S-3 w km **0+774,12** strona prawa z rur stalowych o następujących parametrach:

➤ światło przepustu - Ø 80cm

➤ długość przepustu - L=12,0m,

➤ rzędna wlotu - 201,85m n.p.m.,

➤ rzędna wylotu - 201,73m n.p.m.

➤ pochylenie dna: - 1,0%

➤ współrzędne;

WLOT X= 5534963.36 Y= 4461566.50

WYLOT X= 5534953.67 Y= 4461559.42

h) **budowę przepustu** pod zjazdem w km **0+774,12** drogi z rur PEHD o następujących parametrach:

➤ światło przepustu - Ø50cm

➤ długość przepustu - L=14m,

➤ rzędna wlotu - 202,32 n.p.m.,

➤ rzędna wylotu - 201,88m n.p.m.

➤ (rzędne wlotu i wylotu dostosowane są do niwelety projektowanego rowu drogowego).

➤ współrzędne;

WLOT X = 5534972.2064 Y = 4461555.4566

WYLOT X = 5534961.5487 Y = 4461547.6659

- i) **budowę przepustu** pod zjazdem w km **1+233,43** drogi z rur PEHD o następujących parametrach:
- światło przepustu - **Ø50cm**
 - długość przepustu - **L=10m,**
 - rzędna wlotu - **202,79m n.p.m.,**
 - rzędna wylotu - **201,46m n.p.m.**
 - (rzędne wlotu i wylotu dostosowane są do niwelety projektowanego rowu drogowego).
 - współrzędne;
WLOT X = 5535327.2328 Y = 4461828.8359
WYLOT X = 5535335.1975 Y = 4461834.3982

- j) **budowę przepustu** pod zjazdem w km **1+400,00** drogi z rur PEHD o następujących parametrach:
- światło przepustu - **Ø50cm**
 - długość przepustu - **L=10m,**
 - rzędna wlotu - **196,89m n.p.m.,**
 - rzędna wylotu - **196,52m n.p.m.**
 - (rzędne wlotu i wylotu dostosowane są do niwelety projektowanego rowu drogowego).
 - współrzędne;
WLOT X = 5535473.4251 Y = 4461910.8715
WYLOT X = 5535480.2730 Y = 4461915.0071

2. **Szczegółne korzystanie z wód** polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych:

- z odcinka projektowanej drogi zbiorczej od km **0+000,00 do km 0+170,00** do ziemi (rów drogowy „R-1, „R-2” i „R-3”) przy drodze krajowej nr 45 ul. 3-go Maja w Wieluniu w następującej ilości:

$$\begin{array}{ll}
 Q_{\max} & = 31,4 \text{ l/s} \\
 Q_{\text{nom}} & = 5,4 \text{ l/s} \\
 Q_{\text{roczne}} & = 2\,083,36 \text{ m}^3/\text{rok}
 \end{array}$$

- z odcinka projektowanej drogi zbiorczej od km **0+170,00 do km 1+011,00** do ziemi (rów drogowy) poprzez projektowany wylot W-1 Ø 50cm w następującej ilości:

$$\begin{array}{ll}
 Q_{\max} & = 80,6 \text{ l/s} \\
 Q_{\text{nom}} & = 13,8 \text{ l/s} \\
 Q_{\text{roczne}} & = 5\,339,8 \text{ m}^3/\text{rok}
 \end{array}$$

pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach nie będą przekraczać następujących wartości:

- zawiesina ogólna – 100mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15mg/l

III. Zobowiązuję inwestora tj. Gminę Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń do;

1. wykonania w/w robót zgodnie z załączoną dokumentacją-operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane;
2. obsiania skarp i dna rowów mieszanką nasion traw na warstwie humusu;
3. umocnienia płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm skarp i dna rowów otwartych na wlotach i wylotach przepustów. Umocnienie rowów wykonać na długości 1,2m od wlotu i wylotu na wysokości 1m skarpy rowu;
4. przeprowadzenia robót w sposób niekolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
5. uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego gruntów przyległych, po zakończeniu robót;
6. utrzymania we właściwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidłowego funkcjonowania instalacji do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych (urządzenia sieci kanalizacyjnej, wylot do odbiornika, separator, osadnik) poddawania ich okresowej konserwacji oraz usuwania na bieżąco stwierdzonych uszkodzeń;
7. przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji;
8. postępowania z odseparowanymi związkami ropopochodnymi oraz szlamem z czyszczenia studzienek zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.;
9. naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania w/w inwestycji na interes osób trzecich.
10. Ponadto:
 - Jeżeli w obrębie prowadzonych robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne, nieprzewidziane w projekcie np. instalacje wodociągowe, drenażowe wówczas roboty należy przerwać, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.
 - W czasie eksploatacji usuwać na bieżąco ewentualne nanosiny (np. gałęzie) w rowach lub zaczepione na przyczółkach przepustów-mogące powodować utrudnienia w spływie wód wezbraniowych.

IV. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo do ich nałożenia w terminie późniejszym.

- V. Pozwolenie wodnoprawne może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 136, ust. 1, pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj; (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w przypadku nieprzestrzegania wszystkich zobowiązań w nim nałożonych oraz zgodnie art. 137 w/w ustawy jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami zastrzega się prawo do ich nałożenia w terminie późniejszym.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w zakresie wykonania urządzeń, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie stało się ostateczne.
- IX. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowę.**
- X. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi udzielam na czas określony tj: **10 lat do dnia 30 grudnia 2022 r.**

Uzasadnienie

W dniu 21 listopada 2012 r. do Starosty Wieluńskiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich Kępno, Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych, Okrzyce 7, 63-630 Rychtal działającej z upoważnienia Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia drogi zbiorczej między ul. Częstochowską w Wieluniu, a ulicą Opolską w Gaszynie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączono:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego -z płytą CD dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wydaną przez Burmistrza Wielunia, znak: GPR 6002/14/09/10 z dnia 05.05.2010 r.
- pełnomocnictwo.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano komplet dokumentów przedłożonych w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W ramach procedury administracyjnej Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości i przesłał do stron zawiadomienie znak: L.dz. RS.6341.62.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Do przedmiotu postępowania strony nie wnosily uwag.

Zgodnie z zapisami art. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958) „ w sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) .”

Zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym z odcinka drogi od km 0+000 do km 0+170 wody opadowe i roztopowe odprowadzane do rowów drogowych „R-1”, „R-2” i „R-3” przy drodze krajowej nr 45 będą wprowadzane powierzchniowo. Z odcinka drogi od 0+170 do km 1+011 wody opadowe i roztopowe będą wprowadzane do ziemi po oczyszczeniu w osadniku i separatorze za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Potockiego i kolektorem kanalizacji deszczowej do rowu otwartego poprzez projektowany wylot W-1 Ø 50 cm.

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie drogi, do projektowanych rowów drogowych otwartych umocnionych prefabrykatami i przez darniowanie.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj.Dz.U. z 2009 Nr 151, poz.1220).

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z 2006r) badania jakości wód odprowadzanych do odbiornika, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń należy przeprowadzić dla urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300dm³/s. W związku z tym, dla projektowanego wylotu. Inwestor nie jest zobowiązany do prowadzenia badań jakości wód odprowadzanych do odbiornika.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat tj. maksymalny okres, na jaki można udzielić pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127 ust. 5 oraz w związku z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie w tym zakresie wygasa, jeżeli Zakład nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.

Starosta Wieluński decyzją z dnia 16 kwietnia 2010 r., znak: L.dz. RS. 6224-5/10 udzielił dla Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia drogi zbiorczej między ul. Częstochowską w Wieluniu, a ulicą Opolską w Gaszynie. Zgodnie z zapisami art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne


nie ustalono czasu obowiązywania ww. pozwolenia w zakresie dotyczącym wykonania urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie w tym zakresie wygasa, jeżeli Zakład nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie urządzeń stało się ostateczne. W związku z tym, iż Zakład-Gmina Wieluń nie rozpoczął wykonania urządzeń w ww. terminie pozwolenie wygasło. W kwestii dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z tym, że udzielono go na czas określony tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r. Gmina Wieluń wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia w trybie art. 135 ust. 2 Prawa wodnego. Gmina Wieluń do akt sprawy dołączyła również oświadczenie z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczące zrzeczenia się przez zakład uprawnień ustalonych w tymże pozwoleniu wodnoprawnym, wobec powyższych okoliczności organ przychylił się do żądań strony. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji na wniosek strony wynikają przepisów art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 145).

Mając powyższe na względzie stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkach przedstawionych w operacie wodnoprawnym i w powyższym zakresie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka samorządu terytorialnego
– zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z
art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)



Z UP. STAROSTY
ZAST. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
HUBERT SZCZUBIAŁA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Kopno
Zakład Usług
Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Gmina Wieluń
plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Oddział w Łodzi,
ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź
4. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Pion Zasobów Wód, ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań.
+1 egzemplarz mapy
2. a/a